

Sygnatura postępowania: HZ/KM/253/46/2026

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Remont głównego zasilania energetycznego linii napowietrznej na granicy nieruchomości w zakresie izolacji linii, wymiany izolatorów, wymiany mostków oraz połączeń głównego zasilania energetycznego dla Instalacji Komunalnej w Łęczycy, gm. Stara Dąbrowa (73-112)**” z dnia 7 września 2026 r., wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania ww. postępowania (zachowano oryginalną pisownię pytań Wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

**Pytanie 1.**

Czy to dotyczy linii 0,4 kV czy 15 kV?

**Odpowiedź :**

**Remont dotyczy złącza kablowego linii 15 kV, jednego rozłącznika i jednej sekcji przewodów.**

**Pytanie 2.**

Jakie są ilości elementów do wymiany?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający przedstawia fotografię przyłącza (dwa słupy) i dopuszcza udział w wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu terminu przyjazdu oferenta (Załącznik nr 1 SŁUP NR 1 i SŁUP NR 2)**

**Pytanie 3.**

Czy jest zestawienie lub schemat elektryczny tej instalacji?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający nie posiada schematu elektrycznego przyłącza.**

**Niniejszy komunikat stanowi integralną część Zapytania nr HZ/KM/253/46/2026**



Signed by /  
Podpisano przez:

Monika Agnieszka  
Marcinkiewicz

Date / Data: 2026-  
09-22 09:40